

BMA Alarm Halle N

Am Dienstag den 16.05.2022 wurde Die BTF Werk Liezen um 10:58 Uhr von der Bereichsalarmsentrale Florian Liezen zu einem Brandmeldeanlagenalarm in der Halle N alarmiert.

Lage

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte und der anschließenden Lageerkundung durch den Einsatzleiter wurde festgestellt, dass es zu einem Täuschungsalarm im Bereich der Sandstrahlanlage gekommen war.

Maßnahmen

Nachdem die Ursache für das Auslösen der Brandmeldeanlage eindeutig war und im betreffenden Raum somit keine unmittelbare Brandgefahr bestand, konnten die Kameraden der BTF nach Rückstellen des Alarmes gegen 11:30 wieder ins Rüsthaus einrücken und sich einsatzbereit bei Florian Liezen melden.

Im Einsatz waren:

TLFA 4000-200

LKW

Mit 17 Mann

BSB Lux Marlene